

中联重科建筑起重机械有限责任公司研究院函

编号：2025 升降机外函 027

收件单位	四川科斗文智能装备有限公司						
收件人		电话		传真			
编制	朱磊	审核		签发	刘海华	日期	2025-02-18

文件主题：关于倾斜式施工升降机使用的回复函

尊敬的用户：

感谢您使用我公司施工升降机，并对我公司及产品的信赖！

贵公司欲使用我公司倾斜式施工升降机用于项目施工，安装高度为 178m，倾斜角度 2.6°，具体使用工况如下：

1. 工作状态下计算风速 $V_s=28.3\text{m/s}$ ，非工作状态下导轨架顶端计算风速 $V_s=53.7\text{m/s}$ ；
2. 附墙架距离3415mm（导轨架中心与桥梁附着面距离），附着宽度1500mm；
3. 附墙架间距与桥梁塔柱节高度一致，为6m；
4. 施工升降机悬高高度6m。

根据贵公司反馈的情况，我公司研究院经过计算，回复如下：

1. 贵公司按照上述工况使用我公司倾斜式施工升降机可安全使用；
2. 在使用过程中若有任何异常情况，请立即停止使用施工升降机并联系我公司售后服务人员。

特此说明！

顺颂商祺！

中联重科建筑起重机械有限责任公司

研究院
2025年2月18日